



KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : II (VN), LAHKÁ (NN)  
ZNEČIŠTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

**OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:**

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojité alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Schvaľuje sa za podmienok uvedených v stavebnom

005: 391/2022  
povolení č.: 3005: 247/2022-02-5m

KRÁSNOHORSKÉ  
V... dňa 12.01.2023

Podpis: .....

Pečiatka: .....



|                       |  |               |                       |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Ladislav Világi                                 | SADA          |                       |
| VEDÚCI PROJEKTU       | Ing. Ladislav Világi                                 |               |                       |
| PROJEKTANT            | Ing. Ladislav Világi                                 |               |                       |
| VEDÚCI ÚTVARU         | Ing. Martin Hajduk                                   |               |                       |
| STAVEBNÍK             | Východoslovenská distribučná a.s.                    |               |                       |
| MESTO STAVBY          | Krásnohorská Dlhá Lúka, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka | STUPEŇ        | PROJEKT               |
| NÁZOV STAVBY          | Krásnohorská Dlhá Lúka - zriadenie DTS, VN, NN       | ČÍSLO ZÁKAZKY | IP-11461              |
|                       |  | DÁTUM         | 09/2022               |
|                       |  | FORMÁT        | 5xA4                  |
| NÁZOV VÝKRESU         | Situácia stavby pre stavebné povolenie               | MERKA         | 1 : 1000<br>1 : 10000 |
|                       |  |               | 1                     |