

Predmetom stavby je výstavba novej distribučnej trafostanice (DTS), na pozemku parc. č. KN-C 1496, ktorá sa navrhuje ako betónová, blokovaná a koncová s transformátorom o výkone 400kVA. Pre napájanie DTS sa uloží VN zemné káblové vedenie (3x20-NA2XS2Y 1x70) v celkovej dĺžke 740 m, s napojením z existujúceho vzdušného vedenia VN napätia v mieste podperného bodu (VN223_PKL04.1_34; p.b.č. 34) na pozemku parc. č. KN-C 1639.

Uloženie nových NN káblov do zeme ako vývody z novej trafostanice sa uskutoční vedľa plánovanej cesty k jestvujúcemu vzdušnému vedeniu nízkeho napätia (NN) na betónových stĺpoch. Uložia sa tri NN káble (3xNAYY-J 4x150 SM) v celkovej dĺžke 255 m, do zeme do zeleného pásu vedľa plánovanej cesty až po jestvujúci podperný bod č. 1, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 96/2. Vedľa podperného bodu č. 1 sa uloží nová pilierová rozvodná skriňa typu SR4, ktorá sa prepojí s existujúcim vzdušným vedením. Z novej rozvodnej skrine sa uloží nový NN kábel do zeme vedľa asfaltovej cesty, kde sa napojí na jestvujúci kábel v zemi spojkou.

Pozemky parc. č. KN-C 1639, 1640, 1498 a 1496 potrebné pre výstavbu sú mimo zastavaného územia obce, pričom v zmysle § 11 ods.1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike môže stavebník zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenia, v nadväznosti na § 38 a § 139 ods. 1, písm. c) stavebného zákona.

K pozemkom parc. č. KN-C 611 a 610/2, navrhovateľ a stavebník nepreukazuje vlastnícke právo v nadväznosti na § 58 ods. 4 stavebného zákona.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby:	„Krásnohorská Dlhá Lúka – zriadenie DTS, VN, NN“
Členenie stavby na stavebné objekty:	PS 01 – Nová trafostanica DTS, úsek 01 Trafostanica DTS - montáž SO 01 VN a NN káble v zemi - úsek 01 VN kábel v zemi – montáž - úsek 02 NN kábel v zemi - montáž
Druh stavby:	Inžinierska stavba v zmysle § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona (Dial'kové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice)
Klasifikácia stavby: Kód KS:	2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia
Charakter stavby:	Novostavba, Líniové stavby
Navrhovaný účel:	Rozšírenie elektrických rozvodov
Investor, stavebník:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
Projektant:	Východoslovenská distribučná a.s., Odbor Projekty
Zodp. projektant:	Ing. Ladislav Világi, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1742*Z*A2

Pre uskutočnenie stavby podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou stavebným úradom v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako